



Vragen vergaderstukken gemeenteraad Ridderkerk

Beheerplan Water 2026-2030

Algemene informatie

- Vragensteller: Corstiaan Knape, ChristenUnie
- Vergaderdatum: 16 oktober 2025
- Portefeuillehouder: Wethouder Overheid
- Datum vraag: 2 oktober 2025
- Datum antwoord: 14 oktober 2025

Vragen en antwoorden

Vraag 1

Naar aanleiding van de beantwoording van vraag 3 van de schriftelijke vragen van de ChristenUnie, over de overstorten, is de vervolgvraag om welke aantallen het gaat.

Antwoord 1

De originele beantwoording van vraag 3 uit de schriftelijke vragen was niet gebaseerd op de meest recente en juiste informatie. Het antwoord was daarom niet concreet qua aantallen en daarnaast is er helaas een verkeerde indeling van categorieën gemaakt. Bij alle overstorten is/ was namelijk een actie nodig.

Inmiddels is de actuele stand van zaken in beeld. In totaal was bij 18 gemengde overstorten en 1 verbeterd gescheiden overstort de waking kleiner dan 15 cm. Recent is 1 extra overstort aan de Kerkweg ontdekt met een beperkte waking. Inmiddels zijn 6 overstorten opgehoogd, inclusief de overstort aan de Kerkweg. In 2026 worden de overige 14 overstorten opgehoogd. In de originele beantwoording stond aangegeven dat er ook overstorten zijn waarbij eerst wordt bekeken of ze wellicht helemaal kunnen worden afgesloten in plaats van worden opgehoogd. Inmiddels is duidelijk dat deze wél moeten worden opgehoogd en niet kunnen worden afgesloten. Deze overstorten zijn onderdeel van de 14 nog op te hogen overstorten.