

GR BAR-organisatie  
INGEKOMEN

Ridderkerk, 9 augustus 2023

Gemeente Ridderkerk  
Postbus 271  
2980AG Ridderkerk

10 AUG. 2023

reg. nr.

Betreft: Zienswijze ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning  
Woning Waalweg nabij 1

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij willen wij een zienswijze indienen met betrekking tot ontwerpverklaring van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning woning nabij Waalweg 1.

Deze zienswijze heeft betrekking op bijlage 4 Akoestisch onderzoek industrielawaai. In hoofdstuk 5 paragraaf 5.2 overdrachtsmaatregelen is sprake van een overschrijding van het maximaal geluidniveau en te nemen maatregelen. Hierbij wordt een schutting van 40m geadviseerd, maar om stedenbouwkundige en financiële kosten niet wenselijk geacht.

Nu willen wij in het uitoefenen van ons bedrijf niet gehinderd worden en maken wij dan ook bezwaar tegen het feit dat er nu geen geluidsscherm komt.

We verzoeken u dan ook hierop te reageren met een vastlegging in de ontwerpvergunning dat bij het optreden van overlast door geluid, het scherm alsnog toegepast moet gaan worden zonder gevolgen voor ons bedrijf.

Dit losstaande van de eventuele kosten of stedenbouwkundige overwegingen voor opdracht van de eigenaar van de toekomstige woning

Ik hoop hierbij ons standpunt ten aanzien van de ontwerpverklaring middels deze zienswijze duidelijk gemaakt te hebben.

Voor eventuele toelichtingen zijn we bereikbaar op telefoonnummer [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]  
Bouw- en aannemingsbedrijf van Dam  
Waalweg 1  
2988CH Ridderkerk

Deze bewegingen zijn daarom niet in het akoestisch model opgenomen.

## 5. MAATREGELEN

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat in het kader van het maximaal geluidniveau niet kan worden voldaan aan de richtwaarden uit stap 2 van de Handreiking Bedrijven en milieuzonering. Om deze reden worden maatregelen beschouwd.


### 5.1. Bronmaatregelen

Maatregelen in de bron zijn niet gewenst omdat het een bestaand bedrijf betreft, dat hiermee in zijn werkzaamheden zou worden belemmerd.

### 5.2. Overdrachtsmaatregelen

Een afscherpende voorziening tussen het bedrijf en de woning kan leiden tot lagere geluidniveaus.

De overschrijdingen in het maximaal geluidniveau worden veroorzaakt door het laden en lossen op het bedrijfsterrein. Om alle beperkingen met betrekking tot het maximaal geluidniveau weg te nemen, zou een afscherpende voorziening van 2 meter hoog gerealiseerd moeten worden tussen dit terrein en de gevels van de beoogde woning (zie afbeelding 4).



Afbeelding 4. Rekenmodel, 3D-weergave (kijkhoek noorden), met scherm

Een dergelijk scherm zou een lengte moeten hebben van in totaal ca. 40 meter. Dit stuit op bezwaren van zowel stedenbouwkundige/landschappelijke aard (o.a. onderbreken zichtlijnen) als financiële aard (voor een dergelijk scherm gelden kosten van ongeveer €200/m<sup>2</sup>, wat in dit geval neerkomt op ca. €16.000).

Om deze redenen wordt een scherm in dit geval niet wenselijk geacht.

T 2 P

M 74

M 06

INDEKOMEN 13 DEC 2023

Gemeente Ridderkeek

Postbus 271

2980 AG Ridderkeek

RS2CC - #X830X0X#00#0000#

